

Iglesias, 22/01/2019

Prot. DS/ap 3078 D2
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Spett.le Comune di SANTADI
protocollo@pec.comunesantadi.it

E p.c

Spett.le ATSSardegna
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Via Gorizia, snc
09016 – Iglesias (CI)
igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it

OGGETTO: Interruzione anticipata erogazione causa rottura condotta foranea.

Come anticipato verbalmente si comunica che nella mattinata odierna si è verificata una rottura della condotta foranea in cemento amianto dell'acquedotto Sulcis in località Pani Loriga che ha determinato l'interruzione della portata in arrivo ai serbatoi. E' stato individuato il punto di rottura ed avviato l'intervento di riparazione.

Per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi d'accumulo in data odierna è necessaria l'interruzione dell'erogazione idrica alle utenze nella fascia oraria compresa tra le ore **16:00 di oggi 22/01/2019 e le ore 05:00 di domani 23/01/2019.**

Distinti Saluti.

U.O Programmazione Distrettuale D2

Il Responsabile
(*Geom. Daniele Sanna*)