

Iglesias, 27/07/2018

Prot. DS 37345 D2

(lettere e numeri da citare nella risposta)

Al Comune di **SANTADI**

protocollo@pec.comunesantadi.it

Fax 0781/941000

Alla ASL n°7

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it

OGGETTO: Interruzione anticipata erogazione causa rottura condotta foranea.

Come anticipato verbalmente si comunica che la scorsa notte si è verificata una rottura della condotta foranea in cemento amianto dell'acquedotto Sulcis in località Pani Loriga che ha determinato l'interruzione della portata in arrivo ai serbatoi. E' stato individuato il punto di rottura ed avviato l'intervento di riparazione

Per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi d'accumulo in data odierna è necessaria l'interruzione dell'erogazione idrica alle utenze nella fascia oraria compresa tra le ore **16:00 di oggi 27/07/2018 e le ore 05:00 di domani 28/07/2018.**

Nelle giornate del 28/07/2018 e del 29/07/2018 l'erogazione alle utenze sarà garantita nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 e le ore 21:00. Sarà Ns cura limitare le ore di interruzione in funzione dell'andamento dei consumi.

Distinti Saluti

U.O Programmazione Distrettuale D2

Il Responsabile
(Geom. Daniele Sanna)

