

Iglesias, 15/06/2017

Prot. MA/ds/ 38260 / D2
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Spett.le Comune di **SANTADI**
protocollo@pec.comunesantadi.it

OGGETTO: Interruzione notturna erogazione idrica causa fuori servizio condotta foranea.

Facendo seguito alle comunicazioni telefoniche si conferma che nella notte si è verificata una rottura della condotta foranea dell'acquedotto Sulcis in località Pani Loriga, presso il terreno Atzori che ha determinato una drastica diminuzione della portata in arrivo.

Al fine di evitare l'esaurimento delle scorte dei serbatoi si è proceduto alla interruzione dell'erogazione all'utenza dalle ore 01:00 con riapertura stamane alle ore 05:00.

La riparazione è in corso e verrà conclusa, salvo imprevisti, entro la tarda mattinata.

Considerata la drastica riduzione delle scorte nei serbatoi, in data odierna l'erogazione potrà essere garantita sino alle ore 23:00; per consentirne la ricostituzione delle scorte si rende necessario interrompere l'erogazione all'utenza dalle ore 23:00 di oggi 15/06/2016 sino alle ore 05:00 di domani 16/06/2016.

Sarà Ns. cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DISTRIBUZIONE
DISTRETTO 2
(Per. *Ind. Marco Argiolas*)

