

Iglesias, 19/06/2018

Prot. DS 30046 D2

(lettere e numeri da citare nella risposta)

Al Comune di **SANTADI**

protocollo@pec.comunesantadi.it

Fax 0781/941000

Alla ASL n°7

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it

OGGETTO: Interruzione anticipata erogazione a causa rottura condotta foranea.

Come anticipato verbalmente si comunica che la scorsa notte si è verificata una rottura della condotta foranea in cemento amianto dell'acquedotto Sulcis in località Pani Loriga che ha determinato l'interruzione della portata in arrivo ai serbatoi. E' stato individuato il punto di rottura ed avviato l'intervento di riparazione

Per preservare le scorte ancora presenti nei serbatoi d'accumulo, dalle ore 10:00 di stamane e fino al termine dell'intervento di riparazione, precauzionalmente è stata sospesa l'erogazione idrica alle utenze. L'intervento di riparazione e la riapertura dell'erogazione dovrebbe avvenire entro le ore 18:00.

Si evidenzia che per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi d'accumulo in data odierna è necessaria l'interruzione idrica notturna alle utenze. Pertanto, l'erogazione sarà sospesa nella fascia oraria compresa tra le ore **22:00 di oggi 18/06/2018** e le ore **05:00 di domani 19/06/2018**.

Nelle giornate del 19/06/2018 e del 20/06/2018 l'erogazione alle utenze sarà garantita nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 e le ore 22:00. Sarà Ns cura limitare le ore di interruzione in funzione dell'andamento dei consumi.

Distinti Saluti

U.O Programmazione Distrettuale D2

Il Responsabile
(*Geom. Daniele Sanna*)

