

Iglesias, 07/06/2019

Prot. DS 27856 D2
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Spett.le Comune di **SANTADI**
protocollo@pec.comunesantadi.it

E p.c Spett.le ATSSardegna
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Via Gorizia, snc
09016 – Iglesias (CI)
igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it

OGGETTO: Interruzione anticipata erogazione causa rottura condotta foranea.

Si comunica che, dopo la riparazione eseguita nella serata di ieri, nella notte si è verificata una nuova rottura della condotta foranea in cemento amianto dn mm 200 dell'acquedotto Sulcis, in località Pani Loriga, in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Cane. Nella prime ore del mattino è stata avviata la riparazione della condotta posata in subalveo.

Per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi d'accumulo è necessaria l'interruzione dell'erogazione idrica alle utenze nella fascia oraria compresa tra le ore **14:30 di oggi 07/06/2019 e le ore 06:00 di domani 08/06/2019.**

Nelle giornate del 08/06/2019 e del 09/06/2019 l'erogazione alle utenze sarà garantita nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 23:00. Sarà Ns cura limitare le ore di interruzione in funzione dell'andamento dei consumi.

Distinti Saluti

U.O Programmazione Ddistrettuale D2

Il Responsabile
(Geom. Daniele Sanna)



Settore Complesso Distribuzione/UO Programmazione/ Via Crocifisso, 94 – 09016, Iglesias
Tel. 0781 393900-01 - fax 0781 393916